



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030-76/18

2617
2018.01.11
URZĄD MIEJSKI w IŁŻY
Wpłynęło dnia 19.01.2018
Nr 805 Zat.
Radom 16.01.2018r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2017r.
wydana dla wodociągu publicznego w Iłży

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 273/S; 523/S; 170; 169; 178; 741/S; 212; SB/50336/06/2017; 998/S; 1241/S; 1462/S; 396; 395; 414; 433; 434; 1922/S; SB/90430/09/2017; 2352/S; 781; 2620/S; 905; 907; 906; 934; 2735/S; 969 z badań próbek wody pobranych w dniach 13.02.17; 13.03.17; 17.03.17; 23.03.17; 3.04.17; 11.04.17; 29.05.17; 9.05.17; 6.06.17; 3.07.17; 7.07.17; 12.07.17; 19.07.17; 28.08.17; 8.09.17; 16.10.17; 23.10.17; 20.11.17; 24.11.17; 4.12.17 oraz 12.12.17 z:

- SUW Iłża ul. Jakubowskiego 12
- PG Iłża ul. Bodzentyńska 45
- SP Iłża ul. Bodzentyńska 45
- Świetlicy wiejskiej Walentynów
- mieszkania prywatnego Walentynów 26
- przyłącza wodociągowego do mieszkania prywatnego Walentynów 26
- PSP Pakosław 54

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2017r. z w/w wodociągu publicznego występowały pojedyncze kolonie bakterii gr. coli. Podjęte przez ZWiK w Iłży działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Iłży oraz sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27-100 Iłża ul. Jakubowskiego 12
2. Urząd Miejski
27-100 Iłża ul. Rynek 11
3. a/a