



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**  
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl  
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY

Wpłynęło dnia 22.01.2018r

Nr 849 Zał. ....

Radom 17.01.2018r.

HKN.6030-79/18

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2017r.**  
**wydana dla wodociągu publicznego w Seredzicach**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 275/S; 2353/S; 785; 783; 784 z badań próbek wody pobranych w dniach 13.02.17; 16.10.17 oraz 24.10.17 z:

- SUW Seredzice
- PSP Seredzice 107
- mieszkania prywatnego Seredzice 434

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2017r. z w/w wodociągu publicznego w jednym z pięciu badań występowały pojedyncze kolonie bakterii gr. coli. Podjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży działania naprawcze polegające na przełączeniu zasilania mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Seredzicach na wodociąg w Iłży, płukaniu i dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Seredzicach oraz sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
27-100 Iłża ul. Jakubowskiego 12
2. Urząd Miejski  
27-100 Iłża ul. Rynek 11
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu