

HKN.6030-1/17

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY

Wpłynęło dnia 11.01.2017

Nr 244 Zał. ....

RG 11  
2017.01.21

**OCENA JAKOŚCI WODY za 2016r.**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr HKN.603-58/45/16; HKN.603-58/78/16; HKN.603-58/110/16; HKN.603-7/25/16; HKN.603-6/125/16; HKN.603-5/142/16; HKN.6030-58/278/16; HKN.6030-8/65/16; HKN.6030-6/186/16; HKN.6030-6/187/16; HKN.6030-1/10/16; HKN.603-58/318/16; HKN.6030-58/411/16; HKN.603-3/197/16; HKN.6030-58/446/16; HKN.603-58/460/16; HKN.603-5/223/16 dokonanych w dniach 15.02.16; 17.03.16; 19.04.16; 25.04.16; 10.05.16; 6.06.16; 11.07.16; 19.07.16; 27.07.16; 2.08.16; 9.08.16; 22.08.16; 19.09.16; 22.09.16; 10.10.16; 18.10.16; 28.10.16; 4.11.16; 15.11.16; 1.12.16 z:

- SUW Iłża ul. Jakubowskiego 12
- PG Iłża ul. Bodzentyńska 45
- Stacji paliw Walentynów 96
- PSP Pakosław 54

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek sprawozdania nr 318/S z 24.02.16; 569/S z 23.03.16; 785/S z 26.04.16; SB/23053/04/2016 z 29.04.16; 950/S z 18.05.16; 1162/S z 14.06.16; 1444/S z 21.07.16; 453 z 27.07.16; 469 z 3.08.16; 485 z 9.08.16; 486 z 9.08.16; 508 z 17.08.16; 1812/S z 30.08.16; SB/67166/09/2016 z 30.09.16; BCR/1/2489/2016/RT z 28.09.16; 627 z 18.10.16; SB/76484/10/2016 z 31.10.16; 2432/S z 4.11.16; 711 z 7.11.16; 2532/S z 23.11.16; 2690/S z 6.12.16 wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu publicznego w Iłży  
zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży.

## UZASADNIENIE

W próbkach wody pobieranej do badań w 2016r. z w/w wodociągu publicznego w jednym z punktów monitoringowych stwierdzono występowanie pojedynczych kolonii bakterii gr. coli. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu**  
z up. *Witold Barwicki*  
**Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu**

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
27-100 Iłża ul. Jakubowskiego 12
2. Urząd Miejski  
27-100 Iłża ul. Rynek 11
3. a/a