

26 w
2016. 12. 15. 12. 2016
URZĄD MIEJSKI w IŁŻY
Wpłynęło dnia
Nr 10118 Zał.

Radom 15.12.2016r.

OCENA JAKOŚCI WODY za 2016r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr HKN.603-58/42/16; HKN.6030-58/416/16; HKN.6030-58/413/16; HKN.6030-58/417/16; HKN.603-3/198/16; HKN.6030-58/447/16 dokonanych w dniach 15.02.16; 19.09.16; 22.09.16; 10.10.16; 14.10.16; 18.10.16; 28.10.16; 4.11.16 z:

- SUW Seredzice
- PSP Seredzice 107

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek sprawozdania nr 315/S z 24.02.16; SB/67169/09/2016 z 30.09.16; BCR/1/2491/2016/RT z 28.09.16; 629 z 18.10.16; 661 z 18.10.16; 662 z 18.10.16; SB/76485/10/2016 z 31.10.16; 2433/S z 4.11.16; 712 z 7.11.16 wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
— stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Seredzicach
zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży.

UZASADNIENIE

W próbkach wody pobieranej do badań w 2016r. z w/w wodociągu publicznego stwierdzono występowanie pojedynczych kolonii bakterii gr. coli. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27-100 Iłża ul. Jakubowskiego 12
2. Urząd Miejski
27-100 Iłża ul. Rynek 11
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu