



RGN 22. 01. 2019

Strona 1 z 1

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**  
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl  
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY

Radom 17.01.2019r.

Wpłynęło dnia 21.01.2019

Nr 454 Zał. ....

HKN.4411.49.2019

## **OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2018r.** **wydana dla wodociągu publicznego w Iłży**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 83; 241/S; 197; 464/S; 632/S; SB/39227/05/2018; 493; 916/S; 543; 545; 546; 554; PBP/3738/P/2018; HKL.9051.1.03738.2018; OL-LBW.6210.664.2018; 1154/S; 1250/S; 629; 1319/S; 677; 1803/S; 806; 938; SB/96329/10/2018; SB/95347/09/2018; 2165/S; 2166/S; 2170/S; 2216; 1102; 2508/S; 1170; 1194; 2659/S z badań próbek wody pobranych w dniach 31.01.18; 12.02.18; 27.02.18; 14.03.18; 10.04.18; 26.04.18; 9.05.18; 16.05.18; 23.05.18; 28.05.18; 4.06.18; 11.06.18; 22.06.18; 2.07.18; 9.07.18; 20.07.18; 28.08.18; 19.09.18; 24.09.18; 2.10.18; 8.10.18; 5.11.18; 19.11.18; 21.11.18; 27.11.18; 5.12.18 z:

- SUW Iłża ul. Jakubowskiego 12
- SPZZOZ Szpital w Iłży ul. D Siedzikówny 4
- SP Iłża ul. Bodzentyńska 45
- Świątlice wiejskiej Walentynów
- PSP Pakosław 54

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobranej do badań w 2018r. z w/w wodociągu publicznego w jednym z punktów monitoringowych występowały przekroczenia w zakresie mętności, zapachu, żelaza oraz bakterii gr. coli. W odniesieniu do parametrów fizyko – chemicznych PPIS w Radomiu wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wszczęte postępowanie administracyjne zostało umorzone. W odniesieniu do przekroczeń mikrobiologicznych podjęte przez ZWiK w Iłży działania naprawcze polegające na dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Iłży oraz sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
27-100 Iłża ul. Jakubowskiego 12
2. Burmistrz Miasta i Gminy Iłża  
27-100 Iłża ul. Rynek 11
3. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu**

**# up. Wład Barwicki  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu**